令和8年度　明和町水質検査成績一覧表（北部第1水源　深井戸処理水）

	項　目	単位	水道法 水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		原水 10月
1	一般細菌	個/ml	≦100	0	0	0	0	0	0								
2	大腸菌	＊	検出ｻﾚﾅｲｺﾄ	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物（Cd）	mg/l	≦0.003	－	0.0003 未満	－	－	0.0003 未満	－								
4	水銀及びその化合物（T-Hg）	mg/l	≦0.0005	－	0.00005 未満	－	－	0.00005 未満	－								
5	セレン及びその化合物（Se）	mg/l	≦0.01	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－								
6	鉛及びその化合物（Pb）	mg/l	≦0.01	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－								
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	≦0.01	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－								
8	六価クロム化合物（Cr+6）	mg/l	≦0.02	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－								
9	亜硝酸態窒素	mg/l	≦0.04	－	0.004 未満	－	－	0.004 未満	－								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	≦0.01	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	≦10	－	1.0	－	－	＊1.2	－								
12	フッ素及びその化合物	mg/l	≦0.8	－	0.08 未満	－	－	0.08 未満	－								
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	≦1.0	－	0.02	－	－	0.03	－								
14	四塩化炭素	mg/l	≦0.002	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－								
15	1,4 －ジオキサン	mg/l	≦0.05	－	0.005 未満	－	－	0.005 未満	－								
16	シス－1,2 －ジクロロエチレン及び トランス－1,2 －ジクロロエチレン	mg/l	≦0.04	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－								
17	ジクロロメタン	mg/l	≦0.02	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－								
18	テトラクロロエチレン	mg/l	≦0.01	－	0.0005 未満	－	－	0.0005 未満	－								
19	トリクロロエチレン	mg/l	≦0.01	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－								
20	有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA	mg/l	≦0.00005	－	0.000005 未満	－	－	0.000005 未満	－								
21	ベンゼン	mg/l	≦0.01	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－								
22	塩素酸	mg/l	≦0.6	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－								
23	クロロ酢酸	mg/l	≦0.02	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－								
24	クロロホルム	mg/l	≦0.06	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－								
25	ジクロロ酢酸	mg/l	≦0.03	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－								
26	ジブロモクロロメタン	mg/l	≦0.1	－	0.001	－	－	0.003	－								
27	臭素酸	mg/l	≦0.01	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－								
28	総トリハロメタン	mg/l	≦0.1	－	0.001	－	－	0.006	－								
29	トリクロロ酢酸	mg/l	≦0.03	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－								
30	ブロモジクロロメタン	mg/l	≦0.03	－	0.001 未満	－	－	0.001	－								
31	ブロモホルム	mg/l	≦0.09	－	0.001 未満	－	－	0.002	－								
32	ホルムアルデヒド	mg/l	≦0.08	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－								
33	亜鉛及びその化合物（Zn）	mg/l	≦1.0	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－								
34	アルミニウム及びその化合物（Al）	mg/l	≦0.2	－	0.02 未満	－	－	0.02 未満	－								
35	鉄及びその化合物	mg/l	≦0.3	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－								
36	銅及びその化合物（Cu）	mg/l	≦1.0	－	0.01	－	－	0.01	－								
37	ナトリウム及びその化合物（Na）	mg/l	≦200	－	5.4	－	－	6.5	－								
38	マンガン及びその化合物（Mn）	mg/l	≦0.05	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－								
39	塩化物イオン	mg/l	≦200	7	7	7	6	7	6								
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	≦300	－	＊45	－	－	＊54	－								
41	蒸発残留物	mg/l	≦500	－	＊91	－	－	＊＊120	－								
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	≦0.2	－	0.02 未満	－	－	0.02 未満	－								
43	ジェオスミン	mg/l	≦0.00001	－	0.000001 未満	－	－	0.000001 未満	－								
44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	≦0.00001	－	0.000001 未満	－	－	0.000001 未満	－								
45	非イオン界面活性剤	mg/l	≦0.02	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－								
46	フェノール類	mg/l	≦0.005	－	0.0005 未満	－	－	0.0005 未満	－								
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満								
48	pH値	＊	5.8～8.6	7.5(19.2℃)	7.6 (23.2℃)	7.5(22.9℃)	7.5(23.1℃)	7.6 (23.8℃)	7.6(23.7℃)								
49	味	＊	異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ	異常ﾌｼﾞﾄﾒｽﾞ	異常ﾌｼﾞﾄﾒｽﾞ	異常ﾌｼﾞﾄﾒｽﾞ	異常ﾌｼﾞﾄﾒｽﾞ	異常ﾌｼﾞﾄﾒｽﾞ	異常ﾌｼﾞﾄﾒｽﾞ								
50	臭気	＊	異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ	異常ﾌｼﾞﾄﾒｽﾞ	異常ﾌｼﾞﾄﾒｽﾞ	異常ﾌｼﾞﾄﾒｽﾞ	異常ﾌｼﾞﾄﾒｽﾞ	異常ﾌｼﾞﾄﾒｽﾞ	異常ﾌｼﾞﾄﾒｽﾞ								
51	色度	度	≦5	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満								
52	濁度	度	≦2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								
	残留塩素	mg/l	＊	0.35	0.33	0.41	0.30	0.29	0.39								
	大腸菌	＊	検出ｻﾚﾅｲｺﾄ	－	－	－	－	－	－								
	嫌気性芽胞菌	個/10ml		－	－	－	－	－	－								
	判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合								

水質基準：平成15年厚生省令第101号(一部改正平成26年2月28日厚生労働省令第15号)
計量値の*印は、水道法水質基準の10%を越える値です。又、**印は20%を越える値です。

令和8年度 明和町水質検査成績一覧表(北部第2水源　深井戸処理水)

	項　目	単位	水道法 水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		原水 10月
1	一般細菌	個/ml	≦100	0	0	0	0	0	0								
2	大腸菌	＊	検出ｻﾚﾅｲｺﾄ	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物(Cd)	mg/l	≦0.003	―	0.0003 未満	―	―	0.0003 未満	―								
4	水銀及びその化合物(T-Hg)	mg/l	≦0.0005	―	0.00005 未満	―	―	0.00005 未満	―								
5	セレン及びその化合物(Se)	mg/l	≦0.01	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
6	鉛及びその化合物(Pb)	mg/l	≦0.01	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	≦0.01	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
8	六価クロム化合物(Cr+6)	mg/l	≦0.02	―	0.002 未満	―	―	0.002 未満	―								
9	亜硝酸態窒素	mg/l	≦0.04	―	0.004 未満	―	―	0.004 未満	―								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	≦0.01	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	≦10	―	** 4.9	―	―	** 4.5	―								
12	フッ素及びその化合物	mg/l	≦0.8	―	0.08 未満	―	―	0.08 未満	―								
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	≦1.0	―	0.02	―	―	0.02	―								
14	四塩化炭素	mg/l	≦0.002	―	0.0002 未満	―	―	0.0002 未満	―								
15	1,4 －ジオキサン	mg/l	≦0.05	―	0.005 未満	―	―	0.005 未満	―								
16	シス－1,2 －ジクロロエチレン及び トランス－1,2 －ジクロロエチレン	mg/l	≦0.04	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
17	ジクロロメタン	mg/l	≦0.02	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
18	テトラクロロエチレン	mg/l	≦0.01	―	0.0005 未満	―	―	0.0005 未満	―								
19	トリクロロエチレン	mg/l	≦0.01	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
20	有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA	mg/l	≦0.00005	―	0.000005 未満	―	―	0.000005 未満	―								
21	ベンゼン	mg/l	≦0.01	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
22	塩素酸	mg/l	≦0.6	―	0.06 未満	―	―	0.06 未満	―								
23	クロロ酢酸	mg/l	≦0.02	―	0.002 未満	―	―	0.002 未満	―								
24	クロロホルム	mg/l	≦0.06	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
25	ジクロロ酢酸	mg/l	≦0.03	―	0.003 未満	―	―	0.003 未満	―								
26	ジブロモクロロメタン	mg/l	≦0.1	―	0.001 未満	―	―	0.001	―								
27	臭素酸	mg/l	≦0.01	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
28	総トリハロメタン	mg/l	≦0.1	―	0.001 未満	―	―	0.003	―								
29	トリクロロ酢酸	mg/l	≦0.03	―	0.003未満	―	―	0.003未満	―								
30	ブロモジクロロメタン	mg/l	≦0.03	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
31	ブロモホルム	mg/l	≦0.09	―	0.001 未満	―	―	0.002	―								
32	ホルムアルデヒド	mg/l	≦0.08	―	0.008 未満	―	―	0.008 未満	―								
33	亜鉛及びその化合物(Zn)	mg/l	≦1.0	―	0.01 未満	―	―	0.01 未満	―								
34	アルミニウム及びその化合物(Al)	mg/l	≦0.2	―	0.02 未満	―	―	0.02 未満	―								
35	鉄及びその化合物	mg/l	≦0.3	―	0.01 未満	―	―	0.01 未満	―								
36	銅及びその化合物(Cu)	mg/l	≦1.0	―	0.01	―	―	0.01	―								
37	ナトリウム及びその化合物(Na)	mg/l	≦200	―	11	―	―	11	―								
38	マンガン及びその化合物(Mn)	mg/l	≦0.05	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
39	塩化物イオン	mg/l	≦200	10	10	10	10	10	10								
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	≦300	―	＊ 44	―	―	＊ 44	―								
41	蒸発残留物	mg/l	≦500	―	** 130	―	―	** 140	―								
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	≦0.2	―	0.02 未満	―	―	0.02 未満	―								
43	ジェオスミン	mg/l	≦0.00001	―	0.000001 未満	―	―	0.000001 未満	―								
44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	≦0.00001	―	0.000001 未満	―	―	0.000001 未満	―								
45	非イオン界面活性剤	mg/l	≦0.02	―	0.002 未満	―	―	0.002 未満	―								
46	フェノール類	mg/l	≦0.005	―	0.0005 未満	―	―	0.0005 未満	―								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満								
48	pH値	＊	5.8～8.6	6.9 (19.2℃)	6.9 (23.5℃)	6.9 (23.1℃)	6.9 (24.3℃)	7.0 (23.9℃)	6.9 (23.6℃)								
49	味	＊	異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ								
50	臭気	＊	異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ								
51	色度	度	≦5	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満								
52	濁度	度	≦2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								
	残留塩素	mg/l	＊	0.44	0.38	0.43	0.32	0.34	0.41								
	大腸菌	＊	検出ｻﾚﾅｲｺﾄ	―	―	―	―	―	―								
	嫌気性芽胞菌	個/10ml		―	―	―	―	―	―								
	判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合								

水質基準：平成15年厚生省令第101号(一部改正平成26年2月28日厚生労働省令第15号)
計量値の*印は、水道法水質基準の10%を越える値です。又、**印は20%を越える値です。

令和8年度 明和町水質検査成績一覧表(北部第3水源　深井戸処理水)

	項　目	単位	水道法 水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		原水 10月
1	一般細菌	個/ml	≦100	0	0	0	0	0	0								
2	大腸菌	＊	検出ｻﾚﾅｲｺﾄ	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物(Cd)	mg/l	≦0.003	―	0.0003 未満	―	―	0.0003 未満	―								
4	水銀及びその化合物(T-Hg)	mg/l	≦0.0005	―	0.00005 未満	―	―	0.00005 未満	―								
5	セレン及びその化合物(Se)	mg/l	≦0.01	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
6	鉛及びその化合物(Pb)	mg/l	≦0.01	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	≦0.01	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
8	六価クロム化合物(Cr+6)	mg/l	≦0.02	―	0.002 未満	―	―	0.002 未満	―								
9	亜硝酸態窒素	mg/l	≦0.04	―	0.004 未満	―	―	0.004 未満	―								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	≦0.01	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	≦10	―	＊1.2	―	―	＊1.6	―								
12	フッ素及びその化合物	mg/l	≦0.8	―	0.08 未満	―	―	0.08 未満	―								
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	≦1.0	―	0.03	―	―	0.02	―								
14	四塩化炭素	mg/l	≦0.002	―	0.0002 未満	―	―	0.0002 未満	―								
15	1,4 －ジオキサン	mg/l	≦0.05	―	0.005 未満	―	―	0.005 未満	―								
16	シス－1,2 －ジクロロエチレン及び トランス－1,2 －ジクロロエチレン	mg/l	≦0.04	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
17	ジクロロメタン	mg/l	≦0.02	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
18	テトラクロロエチレン	mg/l	≦0.01	―	0.0005 未満	―	―	0.0005 未満	―								
19	トリクロロエチレン	mg/l	≦0.01	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
20	有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA	mg/l	≦0.00005		0.000005 未満			0.000005 未満									
21	ベンゼン	mg/l	≦0.01	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
22	塩素酸	mg/l	≦0.6	―	0.06 未満	―	―	0.06 未満	―								
23	クロロ酢酸	mg/l	≦0.02	―	0.002 未満	―	―	0.002 未満	―								
24	クロロホルム	mg/l	≦0.06	―	0.001	―	―	0.001 未満	―								
25	ジクロロ酢酸	mg/l	≦0.03	―	0.003 未満	―	―	0.003 未満	―								
26	ジブロモクロロメタン	mg/l	≦0.1	―	0.002	―	―	0.002	―								
27	臭素酸	mg/l	≦0.01	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
28	総トリハロメタン	mg/l	≦0.1	―	0.004	―	―	0.003	―								
29	トリクロロ酢酸	mg/l	≦0.03	―	0.003 未満	―	―	0.003 未満	―								
30	ブロモジクロロメタン	mg/l	≦0.03	―	0.001	―	―	0.001 未満	―								
31	ブロモホルム	mg/l	≦0.09	―	0.001 未満	―	―	0.001	―								
32	ホルムアルデヒド	mg/l	≦0.08	―	0.008 未満	―	―	0.008 未満	―								
33	亜鉛及びその化合物(Zn)	mg/l	≦1.0	―	0.01 未満	―	―	0.01 未満	―								
34	アルミニウム及びその化合物(Al)	mg/l	≦0.2	―	0.02 未満	―	―	0.02 未満	―								
35	鉄及びその化合物	mg/l	≦0.3	―	0.01 未満	―	―	0.01 未満	―								
36	銅及びその化合物(Cu)	mg/l	≦1.0	―	0.01 未満	―	―	0.01 未満	―								
37	ナトリウム及びその化合物(Na)	mg/l	≦200	―	6.9	―	―	7.2	―								
38	マンガン及びその化合物(Mn)	mg/l	≦0.05	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
39	塩化物イオン	mg/l	≦200	6	7	7	7	7	7								
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	≦300	―	＊51	―	―	＊55	―								
41	蒸発残留物	mg/l	≦500	―	＊100	―	―	＊＊110	―								
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	≦0.2	―	0.02 未満	―	―	0.02 未満	―								
43	ジェオスミン	mg/l	≦0.00001	―	0.000001 未満	―	―	0.000001 未満	―								
44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	≦0.00001	―	0.000001 未満	―	―	0.000001 未満	―								
45	非イオン界面活性剤	mg/l	≦0.02	―	0.002 未満	―	―	0.002 未満	―								
46	フェノール類	mg/l	≦0.005	―	0.0005 未満	―	―	0.0005 未満	―								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満								
48	pH値	＊	5.8～8.6	7.6 (19.1℃)	7.5 (23.6℃)	7.5 (22.2℃)	7.5 (23.0℃)	7.6 (23.6℃)	7.5 (23.7℃)								
49	味	＊	異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ								
50	臭気	＊	異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ								
51	色度	度	≦5	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満								
52	濁度	度	≦2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								
	残留塩素	mg/l	＊	0.43	0.26	0.43	0.37	0.27	0.49								
	大腸菌	＊	検出ｻﾚﾅｲｺﾄ	―	―	―	―	―	―								
	嫌気性芽胞菌	個/10ml		―	―	―	―	―	―								
	判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合								

水質基準：平成15年厚生省令第101号(一部改正平成26年2月28日厚生労働省令第15号)
計量値の*印は、水道法水質基準の10%を越える値です。又、**印は20%を越える値です。

令和8年度 明和町水質検査成績一覧表(南部水源　深井戸処理水)

	項　目	単位	水道法 水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		原水 10月
1	一般細菌	個/ml	≦100	0	0	0	0	0	0								
2	大腸菌	＊	検出ｻﾚﾅｲｺﾄ	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物(Cd)	mg/l	≦0.003	―	0.0003 未満	―	―	0.0003 未満	―								
4	水銀及びその化合物(T-Hg)	mg/l	≦0.0005	―	0.00005 未満	―	―	0.00005 未満	―								
5	セレン及びその化合物(Se)	mg/l	≦0.01	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
6	鉛及びその化合物(Pb)	mg/l	≦0.01	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	≦0.01	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
8	六価クロム化合物(Cr+6)	mg/l	≦0.02	―	0.002 未満	―	―	0.002 未満	―								
9	亜硝酸態窒素	mg/l	≦0.04	―	0.004 未満	―	―	0.004 未満	―								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	≦0.01	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	≦10	―	＊1.6	―	―	＊1.6	―								
12	フッ素及びその化合物	mg/l	≦0.8	―	0.08 未満	―	―	0.08 未満	―								
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	≦1.0	―	0.02	―	―	0.02	―								
14	四塩化炭素	mg/l	≦0.002	―	0.0002 未満	―	―	0.0002 未満	―								
15	1,4 －ジオキサン	mg/l	≦0.05	―	0.005 未満	―	―	0.005 未満	―								
16	シス－1,2 －ジクロロエチレン及び トランス－1,2 －ジクロロエチレン	mg/l	≦0.04	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
17	ジクロロメタン	mg/l	≦0.02	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
18	テトラクロロエチレン	mg/l	≦0.01	―	0.0005 未満	―	―	0.0005 未満	―								
19	トリクロロエチレン	mg/l	≦0.01	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
20	有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA	mg/l	≦0.00005	―	0.000005 未満	―	―	0.000005 未満	―								
21	ベンゼン	mg/l	≦0.01	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
22	塩素酸	mg/l	≦0.6	―	0.06 未満	―	―	0.06 未満	―								
23	クロロ酢酸	mg/l	≦0.02	―	0.002 未満	―	―	0.002 未満	―								
24	クロロホルム	mg/l	≦0.06	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
25	ジクロロ酢酸	mg/l	≦0.03	―	0.003 未満	―	―	0.003 未満	―								
26	ジブロモクロロメタン	mg/l	≦0.1	―	0.001 未満	―	―	0.002	―								
27	臭素酸	mg/l	≦0.01	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
28	総トリハロメタン	mg/l	≦0.1	―	0.001 未満	―	―	0.003	―								
29	トリクロロ酢酸	mg/l	≦0.03	―	0.003 未満	―	―	0.003 未満	―								
30	ブロモジクロロメタン	mg/l	≦0.03	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
31	ブロモホルム	mg/l	≦0.09	―	0.001 未満	―	―	0.001	―								
32	ホルムアルデヒド	mg/l	≦0.08	―	0.008 未満	―	―	0.008 未満	―								
33	亜鉛及びその化合物(Zn)	mg/l	≦1.0	―	0.01 未満	―	―	0.01 未満	―								
34	アルミニウム及びその化合物(Al)	mg/l	≦0.2	―	0.02 未満	―	―	0.02 未満	―								
35	鉄及びその化合物	mg/l	≦0.3	―	0.01 未満	―	―	0.01 未満	―								
36	銅及びその化合物(Cu)	mg/l	≦1.0	―	0.02	―	―	0.02	―								
37	ナトリウム及びその化合物(Na)	mg/l	≦200		5.8			6.4									
38	マンガン及びその化合物(Mn)	mg/l	≦0.05	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
39	塩化物イオン	mg/l	≦200	7	7	7	7	7	7								
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	≦300	―	＊41	―	―	＊49	―								
41	蒸発残留物	mg/l	≦500	―	＊93	―	―	＊＊110	―								
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	≦0.2	―	0.02 未満	―	―	0.02 未満	―								
43	ジェオスミン	mg/l	≦0.00001	―	0.000001 未満	―	―	0.000001 未満	―								
44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	≦0.00001	―	0.000001 未満	―	―	0.000001 未満	―								
45	非イオン界面活性剤	mg/l	≦0.02	―	0.002 未満	―	―	0.002 未満	―								
46	フェノール類	mg/l	≦0.005	―	0.0005 未満	―	―	0.0005 未満	―								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	≦3	0.3 未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.4	0.3未満								
48	pH値	＊	5.8～8.6	6.9 (19.5℃)	6.4 (22.7℃)	6.4 (22.8℃)	6.4 (24.9℃)	6.4 (23.5℃)	6.5 (23.3℃)								
49	味	＊	異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ								
50	臭気	＊	異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ								
51	色度	度	≦5	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満								
52	濁度	度	≦2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								
	残留塩素	mg/l	＊	0.38	0.40	0.30	0.40	0.43	0.49								
	大腸菌	＊	検出ｻﾚﾅｲｺﾄ	―	―	―	―	―	―								
	嫌気性芽胞菌	個/10ml		―	―	―	―	―	―								
	判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合								

水質基準：平成15年厚生省令第101号(一部改正平成26年2月28日厚生労働省令第15号)
計量値の*印は、水道法水質基準の10%を越える値です。又、**印は20%を越える値です。

令和8年度 明和町水質検査成績一覧表(県水受水　表流水処理水)

	項　目	単位	水道法 水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1	一般細菌	個/ml	≦100	0	0	0	0	0	0								
2	大腸菌	＊	検出ｻﾚﾅｲｺﾄ	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物(Cd)	mg/l	≦0.003	―	0.0003 未満	―	―	0.0003 未満	―								
4	水銀及びその化合物(T-Hg)	mg/l	≦0.0005	―	0.00005 未満	―	―	0.00005 未満	―								
5	セレン及びその化合物(Se)	mg/l	≦0.01	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
6	鉛及びその化合物(Pb)	mg/l	≦0.01	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	≦0.01	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
8	六価クロム化合物(Cr+6)	mg/l	≦0.02	―	0.002 未満	―	―	0.002 未満	―								
9	亜硝酸態窒素	mg/l	≦0.04	―	0.004 未満	―	―	0.004 未満	―								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	≦0.01	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	≦10	―	0.48	―	―	0.44	―								
12	フッ素及びその化合物	mg/l	≦0.8	―	0.08 未満	―	―	0.08 未満	―								
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	≦1.0	―	0.02	―	―	0.02	―								
14	四塩化炭素	mg/l	≦0.002	―	0.0002 未満	―	―	0.0002 未満	―								
15	1,4 －ジオキサン	mg/l	≦0.05	―	0.005 未満	―	―	0.005 未満	―								
16	シス－1,2 －ジクロロエチレン及び トランス－1,2 －ジクロロエチレン	mg/l	≦0.04	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
17	ジクロロメタン	mg/l	≦0.02	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
18	テトラクロロエチレン	mg/l	≦0.01	―	0.0005 未満	―	―	0.0005 未満	―								
19	トリクロロエチレン	mg/l	≦0.01	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
20	有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA	mg/l	≦0.00005	―	0.000005 未満	―	―	0.000005 未満	―								
21	ベンゼン	mg/l	≦0.01	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
22	塩素酸	mg/l	≦0.6	―	0.06	―	―	0.11	―								
23	クロロ酢酸	mg/l	≦0.02	―	0.002 未満	―	―	0.002 未満	―								
24	クロロホルム	mg/l	≦0.06	―	0.011	―	―	.0.015	―								
25	ジクロロ酢酸	mg/l	≦0.03	―	0.003未満	―	―	0.003未満	―								
26	ジブロモクロロメタン	mg/l	≦0.1	―	0.001	―	―	0.003	―								
27	臭素酸	mg/l	≦0.01	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
28	総トリハロメタン	mg/l	≦0.1	―	0.016	―	―	0.026	―								
29	トリクロロ酢酸	mg/l	≦0.03	―	0.005	―	―	0.004	―								
30	ブロモジクロロメタン	mg/l	≦0.03	―	0.004	―	―	0.008	―								
31	ブロモホルム	mg/l	≦0.09	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
32	ホルムアルデヒド	mg/l	≦0.08	―	0.008 未満	―	―	0.008 未満	―								
33	亜鉛及びその化合物(Zn)	mg/l	≦1.0	―	0.01 未満	―	―	0.01 未満	―								
34	アルミニウム及びその化合物(Al)	mg/l	≦0.2	―	** 0.05	―	―	** 0.12	―								
35	鉄及びその化合物	mg/l	≦0.3	―	0.01 未満	―	―	0.01 未満	―								
36	銅及びその化合物(Cu)	mg/l	≦1.0	―	0.01 未満	―	―	0.01 未満	―								
37	ナトリウム及びその化合物(Na)	mg/l	≦200	―	4.4	―	―	5.7	―								
38	マンガン及びその化合物(Mn)	mg/l	≦0.05	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―								
39	塩化物イオン	mg/l	≦200	7	7	6	7	7	6								
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	≦300	―	＊35	―	―	＊41	―								
41	蒸発残留物	mg/l	≦500	―	＊77	―	―	＊64	―								
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	≦0.2	―	0.02 未満	―	―	0.02 未満	―								
43	ジェオスミン	mg/l	≦0.00001	―	0.000001未満	―	―	0.000001	―								
44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	≦0.00001	―	0.000003	―	―	0.000003	―								
45	非イオン界面活性剤	mg/l	≦0.02	―	0.002 未満	―	―	0.002 未満	―								
46	フェノール類	mg/l	≦0.005	―	0.0005 未満	―	―	0.0005 未満	―								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	≦3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4								
48	pH値	＊	5.8～8.6	7.4 (19.4℃)	7.6 (23.3℃)	7.5 (22.8℃)	7.6 (24.5℃)	7.6 (23.2℃)	7.5 (23.6℃)								
49	味	＊	異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ								
50	臭気	＊	異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ	異常ﾖﾐﾄﾒｽﾞ								
51	色度	度	≦5	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満								
52	濁度	度	≦2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								
	残留塩素	mg/l	＊	0.29	0.28	0.37	0.36	0.19	0.37								
	大腸菌	＊	検出ｻﾚﾅｲｺﾄ	―	―	―	―	―	―								
	嫌気性芽胞菌	個/10ml		―	―	―	―	―	―								
	判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合								

水質基準：平成15年厚生省令第101号(一部改正平成26年2月28日厚生労働省令第15号)
計量値の*印は、水道法水質基準の10%を越える値です。又、**印は20%を越える値です。