

令和7年度 明和町水質検査成績一覧表(北部第1水源 深井戸処理水)

	項 目	単位	水道法 水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	原水 10月
1	一般細菌	個/ml	≦100	0	0	0	0									
2	大腸菌	*	検出サレナイコト	不検出	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物(Cd)	mg/l	≦0.003	—	0.0003 未満	—	—									
4	水銀及びその化合物(T-Hg)	mg/l	≦0.0005	—	0.00005 未満	—	—									
5	セレン及びその化合物(Se)	mg/l	≦0.01	—	0.001 未満	—	—									
6	鉛及びその化合物(Pb)	mg/l	≦0.01	—	0.001 未満	—	—									
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	≦0.01	—	0.001 未満	—	—									
8	六価クロム化合物(Cr+6)	mg/l	≦0.02	—	0.002 未満	—	—									
9	亜硝酸態窒素	mg/l	≦0.04	—	0.004 未満	—	—									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	≦0.01	—	0.001 未満	—	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	≦10	—	0.88	—	—									
12	フッ素及びその化合物	mg/l	≦0.8	—	0.08 未満	—	—									
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	≦1.0	—	0.02	—	—									
14	四塩化炭素	mg/l	≦0.002	—	0.0002 未満	—	—									
15	1,4 -ジオキサン	mg/l	≦0.05	—	0.005 未満	—	—									
16	シス－1,2 -ジクロロエチレン及び トランス－1,2 -ジクロロエチレン	mg/l	≦0.04	—	0.001 未満	—	—									
17	ジクロロメタン	mg/l	≦0.02	—	0.001 未満	—	—									
18	テトラクロロエチレン	mg/l	≦0.01	—	0.0005 未満	—	—									
19	トリクロロエチレン	mg/l	≦0.01	—	0.001 未満	—	—									
20	ベンゼン	mg/l	≦0.01	—	0.001 未満	—	—									
21	塩素酸	mg/l	≦0.6	—	0.06 未満	—	—									
22	クロロ酢酸	mg/l	≦0.02	—	0.002 未満	—	—									
23	クロロホルム	mg/l	≦0.06	—	0.001 未満	—	—									
24	ジクロロ酢酸	mg/l	≦0.03	—	0.003 未満	—	—									
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	≦0.1	—	0.001	—	—									
26	臭素酸	mg/l	≦0.01	—	0.001 未満	—	—									
27	総トリハロメタン	mg/l	≦0.1	—	0.001	—	—									
28	トリクロロ酢酸	mg/l	≦0.03	—	0.003 未満	—	—									
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	≦0.03	—	0.001 未満	—	—									
30	ブロモホルム	mg/l	≦0.09	—	0.001 未満	—	—									
31	ホルムアルデヒド	mg/l	≦0.08	—	0.008 未満	—	—									
32	亜鉛及びその化合物(Zn)	mg/l	≦1.0	—	0.01 未満	—	—									
33	アルミニウム及びその化合物(Al)	mg/l	≦0.2	—	0.02 未満	—	—									
34	鉄及びその化合物	mg/l	≦0.3	—	0.01 未満	—	—									
35	銅及びその化合物(Cu)	mg/l	≦1.0	—	0.01 未満	—	—									
36	ナトリウム及びその化合物(Na)	mg/l	≦200	—	5.2	—	—									
37	マンガン及びその化合物(Mn)	mg/l	≦0.05	—	0.001 未満	—	—									
38	塩化物イオン	mg/l	≦200	6	6	7	7									
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	≦300	—	* 42	—	—									
40	蒸発残留物	mg/l	≦500	—	* 77	—	—									
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	≦0.2	—	0.02 未満	—	—									
42	ジェオスミン	mg/l	≦0.00001	—	0.000001 未満	—	—									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	≦0.00001	—	0.000001 未満	—	—									
44	非イオン界面活性剤	mg/l	≦0.02	—	0.002 未満	—	—									
45	フェノール類	mg/l	≦0.005	—	0.0005 未満	—	—									
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3 未満	0.3 未満									
47	pH値	*	5.8～8.6	7.6 (20.3℃)	7.3 (23.7℃)	7.4 (22.7℃)	7.4 (25.9℃)									
48	味	*	異常デナイコト	異常ヲシタス	異常ヲシタス	異常ヲシタス	異常ヲシタス									
49	臭気	*	異常デナイコト	異常ヲシタス	異常ヲシタス	異常ヲシタス	異常ヲシタス									
50	色度	度	≦5	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満									
51	濁度	度	≦2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満									
	残留塩素	mg/l	*	0.38	0.36	0.38	0.31									
	大腸菌	*	検出サレナイコト	—	—	—	—									
	嫌気性芽胞菌	個/10ml		—	—	—	—									
	判定			適合	適合	適合	適合									

水質基準:平成15年厚生省令第101号(一部改正平成26年2月28日厚生労働省令第15号)

計量値の*印は、水道法水質基準の10%を越える値です。又、**印は20%を越える値です。

令和7年度 明和町水質検査成績一覧表(北部第2水源 深井戸処理水)

原水 10月																
	項 目	単位	水道法 水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	一般細菌	個/ml	≦100	0	0	0	0									
2	大腸菌	*	検出サレナイコト	不検出	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物(Cd)	mg/l	≦0.003	—	0.0003 未満	—	—									
4	水銀及びその化合物(T-Hg)	mg/l	≦0.0005	—	0.00005 未満	—	—									
5	セレン及びその化合物(Se)	mg/l	≦0.01	—	0.001 未満	—	—									
6	鉛及びその化合物(Pb)	mg/l	≦0.01	—	0.001 未満	—	—									
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	≦0.01	—	0.001 未満	—	—									
8	六価クロム化合物(Cr+6)	mg/l	≦0.02	—	0.002 未満	—	—									
9	亜硝酸態窒素	mg/l	≦0.04	—	0.004 未満	—	—									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	≦0.01	—	0.001 未満	—	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	≦10	—	** 4.6	—	—									
12	フッ素及びその化合物	mg/l	≦0.8	—	0.08 未満	—	—									
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	≦1.0	—	0.02	—	—									
14	四塩化炭素	mg/l	≦0.002	—	0.0002 未満	—	—									
15	1,4 -ジオキサン	mg/l	≦0.05	—	0.005 未満	—	—									
16	シス－1,2 -ジクロロエチレン及び トランス－1,2 -ジクロロエチレン	mg/l	≦0.04	—	0.001 未満	—	—									
17	ジクロロメタン	mg/l	≦0.02	—	0.001 未満	—	—									
18	テトラクロロエチレン	mg/l	≦0.01	—	0.0005 未満	—	—									
19	トリクロロエチレン	mg/l	≦0.01	—	0.001 未満	—	—									
20	ベンゼン	mg/l	≦0.01	—	0.001 未満	—	—									
21	塩素酸	mg/l	≦0.6	—	0.06 未満	—	—									
22	クロロ酢酸	mg/l	≦0.02	—	0.002 未満	—	—									
23	クロロホルム	mg/l	≦0.06	—	0.001 未満	—	—									
24	ジクロロ酢酸	mg/l	≦0.03	—	0.003 未満	—	—									
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	≦0.1	—	0.001 未満	—	—									
26	臭素酸	mg/l	≦0.01	—	0.001 未満	—	—									
27	総トリハロメタン	mg/l	≦0.1	—	0.001 未満	—	—									
28	トリクロロ酢酸	mg/l	≦0.03	—	0.003未満	—	—									
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	≦0.03	—	0.001 未満	—	—									
30	ブロモホルム	mg/l	≦0.09	—	0.001 未満	—	—									
31	ホルムアルデヒド	mg/l	≦0.08	—	0.008 未満	—	—									
32	亜鉛及びその化合物(Zn)	mg/l	≦1.0	—	0.01 未満	—	—									
33	アルミニウム及びその化合物(Al)	mg/l	≦0.2	—	0.02 未満	—	—									
34	鉄及びその化合物	mg/l	≦0.3	—	0.01 未満	—	—									
35	銅及びその化合物(Cu)	mg/l	≦1.0	—	0.01	—	—									
36	ナトリウム及びその化合物(Na)	mg/l	≦200	—	12	—	—									
37	マンガン及びその化合物(Mn)	mg/l	≦0.05	—	0.001 未満	—	—									
38	塩化物イオン	mg/l	≦200	10	10	10	10									
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	≦300	—	* 44	—	—									
40	蒸発残留物	mg/l	≦500	—	** 120	—	—									
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	≦0.2	—	0.02 未満	—	—									
42	ジェオスミン	mg/l	≦0.00001	—	0.000001 未満	—	—									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	≦0.00001	—	0.000001 未満	—	—									
44	非イオン界面活性剤	mg/l	≦0.02	—	0.002 未満	—	—									
45	フェノール類	mg/l	≦0.005	—	0.0005 未満	—	—									
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満									
47	pH値	*	5.8～8.6	7.0 (20.2℃)	7.0 (23.6℃)	7.0 (23.1℃)	6.9 (25.3℃)									
48	味	*	異常デナイコト	異常ヲシトメス	異常ヲシトメス	異常ヲシトメス	異常ヲシトメス									
49	臭気	*	異常デナイコト	異常ヲシトメス	異常ヲシトメス	異常ヲシトメス	異常ヲシトメス									
50	色度	度	≦5	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満									
51	濁度	度	≦2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満									
	残留塩素	mg/l	*	0.40	0.35	0.37	0.47									
	大腸菌	*	検出サレナイコト	—	—	—	—									
	嫌気性芽胞菌	個/10ml		—	—	—	—									
	判定			適合	適合	適合	適合									

水質基準:平成15年厚生省令第101号(一部改正平成26年2月28日厚生労働省令第15号)
計量値の*印は、水道法水質基準の10%を越える値です。又、**印は20%を越える値です。

令和7年度 明和町水質検査成績一覧表(北部第3水源 深井戸処理水)

原水 10月																
	項 目	単位	水道法 水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	一般細菌	個/ml	≦100	0	0	0	0									
2	大腸菌	*	検出サレナイコト	不検出	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物(Cd)	mg/l	≦0.003	—	0.0003 未満	—	—									
4	水銀及びその化合物(T-Hg)	mg/l	≦0.0005	—	0.00005 未満	—	—									
5	セレン及びその化合物(Se)	mg/l	≦0.01	—	0.001 未満	—	—									
6	鉛及びその化合物(Pb)	mg/l	≦0.01	—	0.001 未満	—	—									
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	≦0.01	—	0.001 未満	—	—									
8	六価クロム化合物(Cr+6)	mg/l	≦0.02	—	0.002 未満	—	—									
9	亜硝酸態窒素	mg/l	≦0.04	—	0.004 未満	—	—									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	≦0.01	—	0.001 未満	—	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	≦10	—	* 1.1	—	—									
12	フッ素及びその化合物	mg/l	≦0.8	—	0.08 未満	—	—									
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	≦1.0	—	0.02	—	—									
14	四塩化炭素	mg/l	≦0.002	—	0.0002 未満	—	—									
15	1,4 -ジオキサン	mg/l	≦0.05	—	0.005 未満	—	—									
16	シス－1,2 -ジクロロエチレン及び トランス－1,2 -ジクロロエチレン	mg/l	≦0.04	—	0.001 未満	—	—									
17	ジクロロメタン	mg/l	≦0.02	—	0.001 未満	—	—									
18	テトラクロロエチレン	mg/l	≦0.01	—	0.0005 未満	—	—									
19	トリクロロエチレン	mg/l	≦0.01	—	0.001 未満	—	—									
20	ベンゼン	mg/l	≦0.01	—	0.001 未満	—	—									
21	塩素酸	mg/l	≦0.6	—	0.06 未満	—	—									
22	クロロ酢酸	mg/l	≦0.02	—	0.002 未満	—	—									
23	クロロホルム	mg/l	≦0.06	—	0.001 未満	—	—									
24	ジクロロ酢酸	mg/l	≦0.03	—	0.003 未満	—	—									
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	≦0.1	—	0.001 未満	—	—									
26	臭素酸	mg/l	≦0.01	—	0.001 未満	—	—									
27	総トリハロメタン	mg/l	≦0.1	—	0.001 未満	—	—									
28	トリクロロ酢酸	mg/l	≦0.03	—	0.003 未満	—	—									
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	≦0.03	—	0.001 未満	—	—									
30	ブロモホルム	mg/l	≦0.09	—	0.001 未満	—	—									
31	ホルムアルデヒド	mg/l	≦0.08	—	0.008 未満	—	—									
32	亜鉛及びその化合物(Zn)	mg/l	≦1.0	—	0.01 未満	—	—									
33	アルミニウム及びその化合物(Al)	mg/l	≦0.2	—	0.02 未満	—	—									
34	鉄及びその化合物	mg/l	≦0.3	—	0.01 未満	—	—									
35	銅及びその化合物(Cu)	mg/l	≦1.0	—	0.01 未満	—	—									
36	ナトリウム及びその化合物(Na)	mg/l	≦200	—	6.6	—	—									
37	マンガン及びその化合物(Mn)	mg/l	≦0.05	—	0.001 未満	—	—									
38	塩化物イオン	mg/l	≦200	6	6	7	6									
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	≦300	—	* 49	—	—									
40	蒸発残留物	mg/l	≦500	—	* 92	—	—									
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	≦0.2	—	0.02 未満	—	—									
42	ジェオスミン	mg/l	≦0.00001	—	0.000001 未満	—	—									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	≦0.00001	—	0.000001 未満	—	—									
44	非イオン界面活性剤	mg/l	≦0.02	—	0.002 未満	—	—									
45	フェノール類	mg/l	≦0.005	—	0.0005 未満	—	—									
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満									
47	pH値	*	5.8～8.6	7.5 (20.7℃)	7.3 (23.5℃)	7.5 (25.0℃)	7.6 (25.4℃)									
48	味	*	異常デナイコト	異常ヲシトメス	異常ヲシトメス	異常ヲシトメス	異常ヲシトメス									
49	臭気	*	異常デナイコト	異常ヲシトメス	異常ヲシトメス	異常ヲシトメス	異常ヲシトメス									
50	色度	度	≦5	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満									
51	濁度	度	≦2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満									
	残留塩素	mg/l	*	0.35	0.43	0.41	0.44									
	大腸菌	*	検出サレナイコト	—	—	—	—									
	嫌気性芽胞菌	個/10ml		—	—	—	—									
	判定			適合	適合	適合	適合									

水質基準:平成15年厚生省令第101号(一部改正平成26年2月28日厚生労働省令第15号)
計量値の*印は、水道法水質基準の10%を越える値です。又、**印は20%を越える値です。

令和7年度 明和町水質検査成績一覧表(南部水源 深井戸処理水)

原水																	10月
	項 目	単位	水道法 水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1	一般細菌	個/ml	≦100	0	0	0	0										
2	大腸菌	*	検出サレナイコト	不検出	不検出	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物(Cd)	mg/l	≦0.003	—	0.0003 未満	—	—										
4	水銀及びその化合物(T-Hg)	mg/l	≦0.0005	—	0.00005 未満	—	—										
5	セレン及びその化合物(Se)	mg/l	≦0.01	—	0.001 未満	—	—										
6	鉛及びその化合物(Pb)	mg/l	≦0.01	—	0.001 未満	—	—										
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	≦0.01	—	0.001 未満	—	—										
8	六価クロム化合物(Cr+6)	mg/l	≦0.02	—	0.002 未満	—	—										
9	亜硝酸態窒素	mg/l	≦0.04	—	0.004 未満	—	—										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	≦0.01	—	0.001 未満	—	—										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	≦10	—	* 1.3	—	—										
12	フッ素及びその化合物	mg/l	≦0.8	—	0.08 未満	—	—										
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	≦1.0	—	0.02	—	—										
14	四塩化炭素	mg/l	≦0.002	—	0.0002 未満	—	—										
15	1,4 -ジオキサン	mg/l	≦0.05	—	0.005 未満	—	—										
16	シス-1,2 -ジクロロエチレン及び トランス-1,2 -ジクロロエチレン	mg/l	≦0.04	—	0.001 未満	—	—										
17	ジクロロメタン	mg/l	≦0.02	—	0.001 未満	—	—										
18	テトラクロロエチレン	mg/l	≦0.01	—	0.0005 未満	—	—										
19	トリクロロエチレン	mg/l	≦0.01	—	0.001 未満	—	—										
20	ベンゼン	mg/l	≦0.01	—	0.001 未満	—	—										
21	塩素酸	mg/l	≦0.6	—	0.06 未満	—	—										
22	クロロ酢酸	mg/l	≦0.02	—	0.002 未満	—	—										
23	クロロホルム	mg/l	≦0.06	—	0.001 未満	—	—										
24	ジクロロ酢酸	mg/l	≦0.03	—	0.003 未満	—	—										
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	≦0.1	—	0.001 未満	—	—										
26	臭素酸	mg/l	≦0.01	—	0.001 未満	—	—										
27	総トリハロメタン	mg/l	≦0.1	—	0.001 未満	—	—										
28	トリクロロ酢酸	mg/l	≦0.03	—	0.003 未満	—	—										
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	≦0.03	—	0.001 未満	—	—										
30	ブロモホルム	mg/l	≦0.09	—	0.001 未満	—	—										
31	ホルムアルデヒド	mg/l	≦0.08	—	0.008 未満	—	—										
32	亜鉛及びその化合物(Zn)	mg/l	≦1.0	—	0.01 未満	—	—										
33	アルミニウム及びその化合物(Al)	mg/l	≦0.2	—	0.02 未満	—	—										
34	鉄及びその化合物	mg/l	≦0.3	—	0.01 未満	—	—										
35	銅及びその化合物(Cu)	mg/l	≦1.0	—	0.01	—	—										
36	ナトリウム及びその化合物(Na)	mg/l	≦200		5.5												
37	マンガン及びその化合物(Mn)	mg/l	≦0.05	—	0.001 未満	—	—										
38	塩化物イオン	mg/l	≦200	6	6	7	6										
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	≦300	—	* 38	—	—										
40	蒸発残留物	mg/l	≦500	—	* 78	—	—										
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	≦0.2	—	0.02 未満	—	—										
42	ジェオスミン	mg/l	≦0.00001	—	0.000001 未満	—	—										
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	≦0.00001	—	0.000001 未満	—	—										
44	非イオン界面活性剤	mg/l	≦0.02	—	0.002 未満	—	—										
45	フェノール類	mg/l	≦0.005	—	0.0005 未満	—	—										
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	≦3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満										
47	pH値	*	5.8～8.6	6.7 (19.3℃)	6.7 (23.3℃)	6.5 (22.6℃)	6.6 (26.3℃)										
48	味	*	異常デナイコト	異常ヲシトメス	異常ヲシトメス	異常ヲシトメス	異常ヲシトメス										
49	臭気	*	異常デナイコト	異常ヲシトメス	異常ヲシトメス	異常ヲシトメス	異常ヲシトメス										
50	色度	度	≦5	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満										
51	濁度	度	≦2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
	残留塩素	mg/l	*	0.30	0.34	0.34	0.52										
	大腸菌	*	検出サレナイコト	—	—	—	—										
	嫌気性芽胞菌	個/10ml		—	—	—	—										
	判定			適合	適合	適合	適合										

水質基準:平成15年厚生省令第101号(一部改正平成26年2月28日厚生労働省令第15号)

計量値の*印は、水道法水質基準の10%を越える値です。又、**印は20%を越える値です。

令和7年度 明和町水質検査成績一覧表(県水受水 表流水処理水)

	項 目	単位	水道法 水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1	一般細菌	個/ml	≦100	0	0	0	0										
2	大腸菌	*	検出サレナイコト	不検出	不検出	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物(Gd)	mg/l	≦0.003	—	0.0003 未満	—	—										
4	水銀及びその化合物(T-Hg)	mg/l	≦0.0005	—	0.00005 未満	—	—										
5	セレン及びその化合物(Se)	mg/l	≦0.01	—	0.001 未満	—	—										
6	鉛及びその化合物(Pb)	mg/l	≦0.01	—	0.001 未満	—	—										
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	≦0.01	—	0.001 未満	—	—										
8	六価クロム化合物(Cr+6)	mg/l	≦0.02	—	0.002 未満	—	—										
9	亜硝酸態窒素	mg/l	≦0.04	—	0.004 未満	—	—										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	≦0.01	—	0.001 未満	—	—										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	≦10	—	0.40	—	—										
12	フッ素及びその化合物	mg/l	≦0.8	—	0.08 未満	—	—										
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	≦1.0	—	0.02	—	—										
14	四塩化炭素	mg/l	≦0.002	—	0.0002 未満	—	—										
15	1,4 -ジオキサン	mg/l	≦0.05	—	0.005 未満	—	—										
16	シス－1,2 -ジクロロエチレン及び トランス－1,2 -ジクロロエチレン	mg/l	≦0.04	—	0.001 未満	—	—										
17	ジクロロメタン	mg/l	≦0.02	—	0.001 未満	—	—										
18	テトラクロロエチレン	mg/l	≦0.01	—	0.0005 未満	—	—										
19	トリクロロエチレン	mg/l	≦0.01	—	0.001 未満	—	—										
20	ベンゼン	mg/l	≦0.01	—	0.001 未満	—	—										
21	塩素酸	mg/l	≦0.6	—	0.06 未満	—	—										
22	クロロ酢酸	mg/l	≦0.02	—	0.002 未満	—	—										
23	クロロホルム	mg/l	≦0.06	—	0.010	—	—										
24	ジクロロ酢酸	mg/l	≦0.03	—	0.003未満	—	—										
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	≦0.1	—	0.001 未満	—	—										
26	臭素酸	mg/l	≦0.01	—	0.001 未満	—	—										
27	総トリハロメタン	mg/l	≦0.1	—	0.013	—	—										
28	トリクロロ酢酸	mg/l	≦0.03	—	0.006	—	—										
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	≦0.03	—	0.003	—	—										
30	ブロモホルム	mg/l	≦0.09	—	0.001 未満	—	—										
31	ホルムアルデヒド	mg/l	≦0.08	—	0.008 未満	—	—										
32	亜鉛及びその化合物(Zn)	mg/l	≦1.0	—	0.01 未満	—	—										
33	アルミニウム及びその化合物(Al)	mg/l	≦0.2	—	** 0.05	—	—										
34	鉄及びその化合物	mg/l	≦0.3	—	0.01 未満	—	—										
35	銅及びその化合物(Cu)	mg/l	≦1.0	—	0.01 未満	—	—										
36	ナトリウム及びその化合物(Na)	mg/l	≦200	—	4.2	—	—										
37	マンガン及びその化合物(Mn)	mg/l	≦0.05	—	0.001 未満	—	—										
38	塩化物イオン	mg/l	≦200	7	6	7	7										
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	≦300	—	30	—	—										
40	蒸発残留物	mg/l	≦500	—	* 57	—	—										
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	≦0.2	—	0.02 未満	—	—										
42	ジェオスミン	mg/l	≦0.00001	—	0.000001未満	—	—										
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	≦0.00001	—	0.000002	—	—										
44	非イオン界面活性剤	mg/l	≦0.02	—	0.002 未満	—	—										
45	フェノール類	mg/l	≦0.005	—	0.0005 未満	—	—										
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	≦3	0.4	0.5	0.3 未満	0.3										
47	pH値	*	5.8～8.6	7.5 (19.9℃)	7.1 (23.4℃)	7.4 (22.5℃)	7.7 (24.4℃)										
48	味	*	異常デナイコト	異常ヲシタス	異常ヲシタス	異常ヲシタス	異常ヲシタス										
49	臭気	*	異常デナイコト	異常ヲシタス	異常ヲシタス	異常ヲシタス	異常ヲシタス										
50	色度	度	≦5	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満										
51	濁度	度	≦2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
	残留塩素	mg/l	*	0.35	0.46	0.46	0.41										
	大腸菌	*	検出サレナイコト	—	—	—	—										
	嫌気性芽胞菌	個/10ml		—	—	—	—										
	判定			適合	適合	適合	適合										

水質基準:平成15年厚生省令第101号(一部改正平成26年2月28日厚生労働省令第15号)

計量値の*印は、水道法水質基準の10%を越える値です。又、**印は20%を越える値です。