

資料10 電気・機械要求性能表

・主な電気・機械要求性能等をあげたものであり、表中に記載のない電気・機械要求性能等についても適切に導入すること。

(\*1)作業面上 (\*2)専用機器等の電源は含まない、EP付 (\*3)施設内放送用スピーカーの設置箇所 (\*4)音響設備等の設置箇所 (\*5)呼出表示装置・インターホン等の設置箇所

	室名	電灯	コンセント		OA	電話		テレビ	拡声	音響	電波	呼出	警備	給水	給湯	ガス	空調	備考		
		照度(Lx)(*1)	一般(*2)	LAN設備	フロア	外線	内線	回線	(*3)	(*4)	時計	(*5)								
新 小 学 校	教室	普通教室	500以上	適宜	○	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	○	余裕教室をCS事務室、地域交流室として使用する場合は、CS事務室、地域交流室の電気・機械要求性能を満たすこと	
		特別支援教室	500以上	適宜	○	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	○		
		多目的スペース(オープンスペース)	500以上	適宜	○	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	○		
		教師コーナー	500以上	適宜	○	-	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-		
	特別 教室	理科室	500以上	適宜	○	-	-	○	○	○	-	○	-	○	○	○	○	○	○	実験台設置(6台以上)、給湯は教卓のみ 流し設置(カラン3個以上)
		理科準備室	500以上	適宜	○	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○	-	-	○	○	流し設置(カラン2個以上)
		音楽室	500以上	適宜	○	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○	移動式音響ワゴン及び音響拡声設備設置 流し設置(カラン3個以上)
		音楽準備室	300以上	適宜	○	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	○		
		図工室	500以上	適宜	○	-	-	○	○	○	-	○	-	○	○	-	-	○	○	プラスタートラップ設置 流し設置(カラン12個以上)
		図工準備室	500以上	適宜	○	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	○		
		家庭科室	500以上	適宜	○	-	-	○	○	○	-	○	-	○	○	○	○	○	○	調理台設置(6台以上)、冷蔵庫、洗濯機設置 給湯機を設置もしくは各調理台の蛇口から給湯 グリーストラップ設置、ミシン台数分のコンセント設置
		家庭科準備室	500以上	適宜	○	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	○		
図書室(司書室含む)		500以上	適宜	○	-	-	○	○	○	-	○	-	○	-	-	-	○			
英語専用教室		500以上	適宜	○	-	-	○	○	○	-	○	-	○	-	-	-	○			
英語専用準備室	500以上	適宜	○	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	○				
管理 諸 室 等	校長室	500以上	適宜	○	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○	-	-	○	○	手洗い設置	
	職員室(印刷室、放送室、給湯コーナー含む)	500以上	適宜	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	総合制御盤設置による集中管理(照明、防災、空調、施錠など)、親時計設置、キッチンセット設置 校内音声放送設備設置(リモコンマイク)	
	職員更衣休憩室	300以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	-	-	○	○	洗面化粧台設置	

(\*1)作業面上 (\*2)専用機器等の電源は含まない、EP付 (\*3)施設内放送用スピーカーの設置箇所 (\*4)音響設備等の設置箇所 (\*5)呼出表示装置・インターホン等の設置箇所

室名	電灯	コンセント		OA	電話		テレビ	拡声	音響	電波	呼出	警備	給水	給湯	ガス	空調	備考	
	照度(Lx)(*1)	一般(*2)	LAN設備	フロア	外線	内線	回線	(*3)	(*4)	時計	(*5)							
新小学校 管理諸室等	保健室	500以上	適宜	○	-	○	○	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	ガス瞬間湯沸かし器設置、手洗い設置 キャビネット付流し台設置 シャワールーム、洗濯機パン、スロップシンク設置 外部足洗い場設置(シャワー栓付)
	校務員室	500以上	適宜	○	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	-	-	○	キャビネット付流し台、洗濯機パン設置
	支援員室	500以上	適宜	○	-	-	○	-	○	-	○	○	○	○	-	-	○	ミニキッチン(コンロ無)設置
	教材室	300以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	会議室	500以上	適宜	○	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	○	
	相談室	500以上	適宜	○	-	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-	○	
新小学校 共用部・その他	昇降口	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	-	-	-	外部足洗い設置
	廊下・階段	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	
	職員・来客用玄関	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	
	職員・来客用トイレ	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	-	-	洗面化粧台設置、掃除流し設置 温水洗浄便座及び暖房便座設置 手すり設置(大便器全箇所、小便器1箇所) 給湯はオストメイトのみ
	エレベーター	適宜	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	中が確認できる扉 職員室及び昇降機保守管理業者に連絡できる装置を設置
	児童用トイレ	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	-	-	掃除流し設置、給湯はオストメイトのみ 手すり設置(大便器全箇所、小便器1箇所) 温水洗浄便座(バリアフリートイレ)及び暖房便座設置
	手洗い場	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	手洗い、洗面用蛇口設置 掃除流し設置
配膳室	300以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	○	給食配膳用のエレベーターを設置	



(\*1)作業面上 (\*2)専用機器等の電源は含まない、EP付 (\*3)施設内放送用スピーカーの設置箇所 (\*4)音響設備等の設置箇所 (\*5)呼出表示装置・インターホン等の設置箇所

室名	電灯	コンセント		OA	電話		テレビ	拡声	音響	電波	呼出	警備	給水	給湯	ガス	空調	備考	
	照度(Lx)(*1)	一般(*2)	LAN設備	フロア	外線	内線	回線	(*3)	(*4)	時計	(*5)							
新小学校 体育館	体育室	500以上	適宜	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	前面埋込型スピーカーと可動式スピーカー(スタンド型)設置
	ステージ	500以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	照明ボタン、美術ボタン、床埋込型コンセント
	放送室	500以上	適宜	○	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	
	ステージ控室	200以上	適宜	○	-	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	
	器具庫	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	換気扇
	更衣室	300以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
	トイレ	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	-	-	洗面化粧台設置、掃除流し設置 温水洗浄便座及び暖房便座設置 手すり設置(大便器全箇所、小便器1箇所) 給湯はオストメイトのみ
グラウンド	-	適宜	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	○	-	-	-	レピータ盤設置、校内放送が可能な音響設備及びスピーカー設置、散水栓設置	
放課後児童クラブ	保育室	500以上	適宜	○	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	○	
	静養スペース	500以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	○	
	給湯コーナー	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-		
	トイレ・手洗い場	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○	-	-	洗面化粧台設置、掃除流し設置 温水洗浄便座(バリアフリートイレ)及び暖房便座設置 手すり設置(大便器全箇所、小便器1箇所) 給湯はオストメイトのみ	
	スタッフルーム	500以上	適宜	○	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	-	○	
	玄関	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	
認定こども園	保育室(0歳児)	500以上	適宜	○	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	○	
	調乳室	300以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	○	-	○	流し台、給湯設備設置
	沐浴室	300以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	○	-	○	沐浴槽(温水シャワー付、2槽)、汚物処理槽 掃除槽、便器、手洗い場等を設置
	保育室(1歳児)	500以上	適宜	○	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	○	
	保育室(2歳児)	500以上	適宜	○	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	○	

(\*1)作業面上 (\*2)専用機器等の電源は含まない、EP付 (\*3)施設内放送用スピーカーの設置箇所 (\*4)音響設備等の設置箇所 (\*5)呼出表示装置・インターホン等の設置箇所

室名	電灯	コンセント		OA	電話		テレビ	拡声	音響	電波	呼出	警備	給水	給湯	ガス	空調	備考
	照度(Lx)(*1)	一般(*2)	LAN設備	フロア	外線	内線	回線	(*3)	(*4)	時計	(*5)						
保育室(3歳児)	500以上	適宜	○	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	○	
保育室(4歳児)	500以上	適宜	○	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	○	
保育室(5歳児)	500以上	適宜	○	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	○	
図書コーナー	500以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	
遊戯室	500以上	適宜	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	音響設備、ステージ用スポットライト設置 手洗い場設置
ランチルーム兼保護者交流スペース	適宜	適宜	○	-	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-	○	
午睡室	300以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	○	
職員室	500以上	適宜	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	湯沸コーナー、手洗い場設置
相談室	500以上	適宜	○	-	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-	○	
医務室	500以上	適宜	○	-	○	○	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	手洗い場設置
洗濯乾燥室	500以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	洗濯機3台、乾燥機3台設置
休憩室	300以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	-	-	○	洗面化粧台設置
更衣室	300以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	-	-	○	
職員トイレ	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	-	-	洗面化粧台設置 温水洗浄便座及び暖房便座設置
園児用トイレ	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	汚物処理槽、掃除槽、シャワーパン、大人用便器 設置、暖房便座設置
手洗い場	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	手洗い、洗面用蛇口設置
配膳室	300以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	○	
教材庫	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
用具倉庫	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
子育て支援室	500以上	適宜	○	-	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	○	トイレ設置(幼児用洋式便器(1、2歳用)、幼児用 小便器、洋式便器(大人用))
玄関	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	
園庭	-	適宜	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	○	-	-	-	散水栓設置

認定こども園